



**GMINA TUCZĘPY**  
28-142 Tuczępy  
Regon 291010820, NIP 655-19-39-957

Tuczępy, dnia 19.02.2014

.....  
(oznaczenie Zamawiającego)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia  
Znak.BGK.I.271.1.PZP.2014

„Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczępy”

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

## MODYFIKACJA

### SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I. Do Zamawiającego dnia 17.02.2014r., wpłynęło zapytanie treści:

1). Zwracamy się z prośbą o zmianę parametrów trawy syntetycznej. Parametry trawy wymagane przez zamawiającego są mocna wygórowane co stanowi problem w zdobyciu takiej trawy na Polskim rynku a krótki czas wykonania uniemożliwia sprowadzenie jej z zagranicy na czas. Proponuję następujące ogólnodostępne rodzaje traw oraz proszę o możliwość zastosowania jednej odpowiadającej Państwu z nich:

1.

Wysokość	min. 12 mm
Dtex	min. 660
Rodzaj włókna	Fibryl PP
Gęstość włókna	79920 włókien /m2
Waga	2,29 kg/m2



2.

Wysokość	Min. 12 mm
Dtex	Min. 6600
Rodzaj włókna	Fibryl PP
Gęstość włókna	Min. 107940 włókien/m <sup>2</sup>
Waga	2,72 kg/m <sup>2</sup>

3.

Wysokość	Min. 12 mm
Dtex	Min. 8800
Rodzaj włókna	Fibryl PP
Gęstość włókna	Min. 107940 włókien/m <sup>2</sup>
Waga	3.14 kg/m <sup>2</sup>

2). Proszę o wyjaśnienie co mają Państwo na myśli wymieniając w parametrach trawy „Podkład Poliuretan”. Nie występuje taki podkład w trawach. Chyba, że mają Państwo na myśli wykonanie warstwy poliuretanowej ET jako podkład trawy syntetycznej i warstwa konstrukcyjna podbudowy. Ale przedmiar nie zawiera takiej pozycji.

### Odpowiedź:

**Pytanie 1** Zamawiający przychylając się do sugestii Wykonawcy i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, aby zdobycie trawy na przedmiotowy kort nie było utrudnieniem dla Wykonawców zmienia parametry trawy syntetycznej.

Dla wykonawców są wiążące parametry podane niżej:

rodzaj nawierzchni: trawa syntetyczna polipropylen

rodzaj włókna: fibrylowane, proste, składające się z włókna i podkładu.

ilość włókien: min 107 000 szt /m<sup>2</sup>, podkład: latex,

wysokość włókna: min 12 mm



kolor nawierzchni: zielony,

dtex: min 6600,

waga całkowita: min.2,72 g/ m<sup>2</sup>,

**Pytanie 2.** Zamawiający w pkt. 1.6.4 i pkt. 4.5.3 STWiOR i części III. „Opis przedmiotu zamówienia” w SIWZ określił wymagania techniczne nawierzchni kortu tenisowego. Zamawiający nie zawarł w przedmiarze robót pozycji dotyczącej „Podkładu Poliuretanowego ET” jako odrębnej pozycji w przedmiarze robót ponieważ jest to dodatkowy element budowy nawierzchni sportowej (sztucznej trawy).

**Na podstawie powyższych zmian Zamawiający umieszcza SIWZ wraz z załącznikami po zmianach na stronie internetowej [WWW.tuczepy.pl](http://WWW.tuczepy.pl) (cała dokumentacja).**

**Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany do projektu umowy ( załącznik nr 8 do SIWZ), oraz „Warunków gwarancji i usuwania usterek”(załącznik nr 14 do SIWZ), który również jest umieszczony na stronie internetowej WWW.tuczepy.pl**

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą jej ogłoszenia.

Zmiany w SIWZ i załącznikach nie powodują przesunięcia terminu składania ofert.

WÓJT GMINY

mgr Marek Kaczmarek

(Kierownik Zamawiającego)