

Tuczępy, 2010-05-13

Znak: BGK-341/2/10

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012” w Tuczępach.

W związku z wpływieniem w dniu 12.05.2010 zapytania od oferenta o następującej treści ;

„Proszę o odpowiedź na pytanie, jaką kolorystykę nawierzchni poliuretanowych boisk wielofunkcyjnych należy przyjąć do wyceny.

Plik 5 w załączniku nr 2 przedstawia dwie rozbieżne opcje w tym zakresie: kolor zielony w obrębie boisk, pozostały obszar ceglasty (str. 4 wskazanego pliku) lub jednolita kolorystyka ceglasta (str. 3).

Proszę także o potwierdzenie technologii wykonania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM wykonana na podbudowie z betonu jamistego). Dokumentacja projektowa (zał. Nr 1) zawiera niezgodne z programem Orlik 2010 odrębne poprawki, gdzie wykreślono nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego a wpisano nawierzchnię z trawy syntetycznej. Domniemuję, iż jest to błąd.”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam że dla boiska wielofunkcyjnego należy przyjąć następującą kolorystykę i technologię wykonania:

- Nawierzchnia poliuretanowa w technologii EPDM wykonana na podbudowie z betonu jamistego
- Kolor płyty głównej – ceglasty
- Linie – w kolorze białym i żółtym
- Obrzeża (aut) - w kolorze zielonym.

Jako błąd należy uznać wykreślenie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego a wpisanie w jej miejsce nawierzchni z trawy syntetycznej.

Mając na uwadze konieczność ewentualnego wprowadzenia zmian do przygotowywanych ofert stosownie do art. 36 ust. 6 informuję, że został przedłużony termin składania ofert z 14.05.2010r. godz. 10.00 na 18.05.2010r. godz. 10.

W SIWZ w punktach w których występuje data **14.05.2010 r.** zmienia się na datę; **18.05.2010 r.**

WÓJT
mgr Leopold Łabęcki