

Tuczępy, 2010-05-24

Znak: BGK-341/3/10

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Brzozówce, budowa systemów kanalizacji sanitarnej w Brzozówce i Wierzbinie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuczępy”.

W związku z wpływieniem w dniu 18.05.2010 zapytania od oferenta o następującej treści ;

- 1. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie, czy posiadają Państwo nowe warunki zasilania oczyszczalni, ponieważ warunki zamieszczone w dokumentacji straciły ważność w dniu 31.08.2007 r.*
- 2. Prosimy o wyjaśnienie, czy linie kablową n.n. od słupa nr 24/RK do złącza ZKP-10 dla zasilania oczyszczalni ścieków, (poz. kosztorysu od nr 1 do 22) , należy wycenić w ofercie, czy zakres tych prac wykona Zakład Energetyczny, gdyż z dokumentów wynika iż granicę stron stanowi listwa zaciskowa w złączu ZKP-10*

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam że :

Ad. 1/ Gmina Tuczępy na chwilę obecną nie posiada innych warunków oprócz , tych które znajdują się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ w przedmiotowym przetargu. Jesteśmy na etapie wznowienia warunków , które utraciły ważność 31.08.2007 roku.

Ad.2/ Według informacji uzyskanych w Rejonie Energetycznym , który będzie wydawał nowe warunki miejscem granicy stron będzie złącze kontrolno-pomiarowe zamocowane na słupie linii niskiego napięcia Nr 24 biorąc to pod uwagę należy w kalkulowaniu przez Państwa oferty uwzględnić w niej zakres prac jakie obejmuje przedmiar od poz. 1 do 22 - branża elektryczna dla oczyszczalni w Brzozówce.

WOJT
mgr Leopold Łabęcki