

Tuczępy, 2010-07-30

Znak: BGK-341/5/10

## Odpowiedź na zadane pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Nadbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nieciesławicach (kategorii IX) remontu wewnętrznego, elewacji zewnętrznej, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie placu wokół budynku i dojazdu do obiektu”.

W odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły w dniu 28.07.2010 o dotyczące ;

- 1/ określenia profilu dla stolarki PCV oraz wymiarów okien ,ponieważ w przedmiarze są o wys.2,34m a w projekcie wysokość ich wynosi.1,80m
- 2/ pokrycia blachodachówką : rodzaju blachy, koloru, gwarancji
- 3/ braku w przedmiarze 2 okien o wymiarze 550x1200 ,a które powinny być zamontowane zgodnie z projektem

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam że :

Ad. 1/ Należy przewidzieć montaż okien o profilu co najmniej 5 –cio komorowym, zamontowane okna powinny mieć wymiar zgodny z projektem tj 180 cm wysokości .

Ad.2/ Jako pokrycie dachowe należy przewidzieć blachodachówkę wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej o grubości co najmniej 0,5 mm pokrytej warstwą poliuretanu w kolorze ceramicznym-ceglastym. Gwarancja na blachę powinna wynosić co najmniej 30 lat.

Ad.3/ W kalkulowaniu kosztów należy uwzględnić brakujące w przedmiarze okna w ilości 2 szt o wym. 550x1200 wykonane z profilu co najmniej 5 –cio komorowego.

Ponadto w kalkulowaniu wynagrodzenia ryczałtowego należy uwzględnić następujące wymagania:

- na powierzchni działki , która jest przeznaczona do utwardzenia przewidzieć nawierzchnię wykonaną z kostki brukowej o grubości 8 cm ( a nie jak w przedmiarze gdzie kostka ma błędny wymiar 6 cm),
- drzwi wejściowe, które na rysunku Nr 7 PT pokazującym wygląd elewacji północnej są przedstawione jako jednoskrzydłowe i w zestawieniu stolarki ich wymiar jest określony na 1050x2800, ze względu na fakt że będą one stanowiły wejście dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, ich szerokość powinna być zgodna z wymogami jakie dla tego rodzaju drzwi określają przepisy budowlane .Powinny być to drzwi dwuskrzydłowe.

**Na podstawie art. 27ust. 2 ustawy –Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.**

WÓJT  
mgr Leopold Łabęcki