

Oferenci biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " **MODERNIZACJA BUDYNKU OSP GRZYMAŁA**

Znak: BGK.IV.271.3.PZP.2016

W odpowiedzi na pytania skierowane do Zamawiającego – Gminy Tuczępy przez Oferentów, które dotyczą postępowania przetargowego dla zadania pn: MODERNIZACJA BUDYNKU OSP GRZYMAŁA" udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1.

W pozycji 22 d.4 przedmiaru robót „Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi – przyklejenie płyt styropianowych do ścian” oraz w pozycji 24 d. 4 – Cokół brak jest podanej grubości styropianu. Prosimy o podanie grubości dla tej pozycji.

Odpowiedź:

W pozycji 22 d.4 przedmiaru robót jako grubość styropianu należy przyjąć 10 cm.

W pozycji 24 d.4 przedmiaru robót –cokół jako grubość styropianu należy przyjąć 5 cm.

WÓJT GMINY

mgr Marek Kaczmarek