

Dot. przetarg nieograniczony

Znak. BGK.I.271.7.PZP.2013

pn. „Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczepy”.

### Oferenci biorący udział w postępowaniu

W odpowiedzi na pytania skierowane do Zamawiającego – Gminy Tuczepy przez Oferentów a dotyczących postępowania przetargowego dla zadania:  
**„Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczepy”** wyjaśniam:

#### Pytanie 1

Prosimy o ponowne rozważenie wysokości minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego. Dtex w wysokości 9200 dla traw fibrylowanych jest identyfikatorem bardzo wysokim i nietypowym, podobnie jak pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Tak nietypowe parametry wskazują na jednego producenta, przez co pozostali producenci sztucznej nawierzchni zostali wyeliminowani.

Związku z powyższym, w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania prosimy o dopuszczenie nawierzchni o następujących parametrach:

Wysokość: min 12 mm

Ilość pęczków: min 53 000 szt/m<sup>2</sup>

Ilość włókien : min 106 tys/m<sup>2</sup>

Dtex: min 6600

Podkład: latex

Waga całości: 2500 g/m<sup>2</sup>

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia zapisy STWiOR, która stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 4.6.3 dotyczącej „Nawierzchni sportowej” :

<b>Przed zmianą</b>	<b>Po zmianie</b>
rodzaj nawierzchni: trawa syntetyczna polietylenowa, wysokość włókna: min 12 mm rodzaj włókna: fibrylizowane, proste, grubość włókna: min 99 µm, ilość pęczków: min 63 000 szt/ m <sup>2</sup> , ilość włókien: min 126 000 szt /m <sup>2</sup> , kolor nawierzchni: zielony, dtex: min 9 200, waga całkowita: min. 3 000 g/ m <sup>2</sup> , podkład: poliuretan,	<b>rodzaj nawierzchni:</b> trawa syntetyczna polietylenowa, <b>wysokość włókna:</b> min 12 mm <b>rodzaj włókna:</b> fibrylizowane, proste, <b>ilość pęczków:</b> min 50 000 szt/ m <sup>2</sup> , <b>ilość włókien:</b> min 100 000 szt /m <sup>2</sup> , <b>kolor nawierzchni:</b> zielony, <b>dtex:</b> min 6 600, <b>waga całkowita:</b> min. 2 000 g/ m <sup>2</sup> , <b>podkład:</b> latex

Pozostałe zapisy STWiOR pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013r., poz. 907 ) a związku z dokonanymi zmianami w SIWZ zmianie ulega również termin składania ofert, który zostaje zmieniony z 10.10.2013r., na **14.10.2013r.**

***Termin składania ofert do dnia 14.10.2013 do godz. 12:00.***

***Termin otwarcia ofert dnia 14.10.2013 godz. 12:15.***

***Termin związania ofertą 12.11.2013r.,***

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY  
  
mgr Marek Kaczmarek