

Znak:BGK.III.-271/1/2011

Tuczepy, 2011-03-31


WYKONAWCY
wszyscy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Znak:BGK.III.-271/1/2011. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokół obiektu Moje boisko Orlik 2012 - budowa ciągów komunikacyjnych i pieszych

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

23.03.2011r.



Gmina Tuczępy
Tuczępy 35
28-142 Tuczępy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Zagospodarowanie terenu wokół obiektu Moje boisko Orlik 2012 -budowa ciągów komunikacyjnych i pieszych.

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem:

1. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczącej podbudowy z chudego betonu, o której mowa w SST. Prosimy o załączenie przekroju pionowego nawierzchni oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.
2. W jaki sposób Zlecający zamierza rozwiązać problem odprowadzenia wód opadowych? W przedmiarze brak jest odwodnień liniowych i studzienek. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
3. W przedmiarze brak jest pozycji na wykonania spadków do ewentualnych odwodnień liniowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
4. Z uwagi na zapis w SIWZ pkt III.5
„Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego”
Prosimy o zmianę zapisu § 3 pkt 2 projektu umowy na
„W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie skorygowana kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen, narzutów i wskaźników kosztorysowych w oparciu, o które został sporządzony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy”.
5. W projekcie umowy Zlecający ustalił kary umowne jakie Wykonawca zapłaci Zlecającemu: „a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3, za każdy dzień zwłoki”, nie ma natomiast zapisu określającego kary umowne jakie Zlecający zapłaci Wykonawcy z tytułu opóźnienia przekazania placu budowy. W związku z powyższym prosimy o umieszczenie w projekcie umowy zapisu:” ZLECAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne : za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3, za każdy dzień zwłoki”.

29.03.2011r.

Gmina Tuczępy
Tuczępy 35
28-142 Tuczępy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Zagospodarowanie terenu wokół obiektu *Moje hoisko Orlik 2012* -budowa ciągów komunikacyjnych i pieszych.

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem:

1. Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ pkt. IV e.1) "Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.2), B.3), B.4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: ...". Według naszej wiedzy brak jest w SIWZ pkt. B.1), B.2), B.3), B.4).

Prosimy o potwierdzenie prawidłowości numeracji w SIWZ oraz poprawienie ewentualnych omyłek.

informujemy:

1. Nawierzchnia z kostki brukowej powinna być ułożona na podsypce cementowo-piaskowej , grubość warstwy 5 cm

Przekrój pionowy w formie opisowej przez nawierzchnię objętą przedmiotem zamówienia przedstawia się następująco:

- kostka betonowa grubości - 8 cm,
- podsypka cementowo -piaskowa - grubość warstwy 5 cm,
- warstwa wyrównująca z kruszywa o granulacji (0- 32,5 mm) -średnia grubość warstwy po uwałowaniu -3 cm

2.Odprowadzenie wód opadowych będzie się odbywało poprzez spływ powierzchniowy(nie przewiduje się budowy odwodnienia liniowego i studzienek odbierających wodę), co powinno być zagwarantowane odpowiednimi dostosowanymi do istniejących warunków terenowych spadkami nawierzchni z kostki

3.Pkt III.5 w SIWZ mówiący o tym, że " Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego" , umożliwi Zamawiającemu w zgodzie z zapisami ustawy - prawo zamówień publicznych zlecenie robót dodatkowych, za pomocą odrębnych umów.

Tak więc w przypadku pojawienia się konieczności wykonania robót nie objętych przedmiotem zamówienia będzie to mogło nastąpić tylko i wyłącznie pod warunkiem podpisania odrębnej umowy.

Jest możliwe jedynie zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 ogólnych warunków umowy- stanowiących załącznik Nr 7 do SIWZ , że w przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia z zakresie określonym w przedmiarze robót, w wyniku rozliczenia tegoż zakresu kosztorysem powykonawczym nastąpi zamiana(zmniejszenie) wynagrodzenia określanego umową podstawową.

Biorąc to pod uwagę nie ma możliwości zmiany zapisu § 3 pkt 2 - ogólnych warunków umowy na zapis w treści zaproponowanej przez Państwa tj." W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie skorygowana kosztorysem powykonawczym przy uwzględnieniu cen, narzutów i wskaźników kosztorysowych w oparciu, o które został sporządzony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy"

4.Wyznając zasadę ,że umowa powinna w jednakowy sposób traktować obydwie strony ją zawierającą przychylamy się do Państwa prośby i w załączniku - Ogólne warunki umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) w § 7 ust 2 po lit b) dodajemy literę c) następującej treści" Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne : za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 3 , za każdy dzień zwłoki"

5.Odnosząc się do uwag związanych z pkt.IV e.1) SIWZ, który dotyczy składania dokumentów przez Wykonawców zamieszkałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pkt. B.1), B.2), B.3), B.4) , zostały wykreślone z szablonu jaki posiada Gmina dla opracowywania SIWZ, pkt ten jednak odnosi się jedynie do Wykonawców, którzy zamieszkują poza granicami Polski, są jednak oni zobowiązani do przedłożenia dokumentów o których mowa w pkt VI. litera e.1) i e.2) SIWZ.(punkt ten nie dotyczy wykonawców zamieszkujących na terytorium Polski

Celem uwzględnienia w przygotowywanych ofertach niniejszych wyjaśnień został zmieniony termin składania i otwarcia ofert. Zmianie również ulega termin zakończenia robót określony w załączniku Nr 7 do SIWZ- Ogólne warunki umowy z 27.04.2011 roku na 30.04.2011 roku

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 2011-04-05 do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9.15. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy