

Tuczepy dn.22.07.2015

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: BGK.I.271.1.PZP.2015

Nazwa zadania: „Remont sali gimnastycznej i łącznika przy Gimnazjum w Jarosławicach”

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) **Zamawiający: Gmina Tuczepy, Tuczepy 35, 28-142 Tuczepy** w postępowaniu przetargowym pn.: „Remont sali gimnastycznej i łącznika przy Gimnazjum w Jarosławicach”

dokонуje zmiany treści SIWZ w części dotyczącej, załącznika do SIWZ Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie parametrów blachy:

Dnia 21.07.2015 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

„Czy zamawiający dopuszcza inne parametry blachy pokryciowej? Podane parametry blachy w STWiOR nie są dostępne w tak krótkim czasie jak tego wymaga zamawiający”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmiany grubości blachy z 0,75 mm na 0,60 mm.

Uwaga!

Zmiana grubości blachy spowoduje zmniejszenie rozstawu między łątami na powierzchni dachu.

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozostają niezmienione.

z up. WÓJTA  
Stanisława  
SEKRETARZ GMINY